

Nº 01-6152-7C0001

Wir	We	Nous
<b>BARTEC GmbH,</b>		
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt	declare under our sole responsibility that the product	attestons sous notre seule responsabilité que le produit
Kleinst-Steuer-, Regel- und Anzeigerät	Miniature control, regulating and display devices	Miniature commande, de régulation et d'attache
<b>Typ 07-6152-0500/0001 completed with Leuze ODSL 30</b>		
auf das sich diese Erklärung bezieht den Anforderungen der folgenden <b>Richtlinien (RL)</b> entspricht	to which this declaration relates is in accordance with the provision of the following <b>directives (D)</b>	se référant à cette attestation correspond aux dispositions des <b>directives (D)</b> suivantes
<b>ATEX-Richtlinie 2014/34/EU</b>	<b>ATEX-Directive 2014/34/EU</b>	<b>Directive ATEX 2014/34/UE</b>
<b>EMV-Richtlinie 2014/30/EU</b>	<b>EMC-Directive 2014/30/EU</b>	<b>Directive CEM 2014/30/UE</b>
<b>RoHS-Richtlinie 2011/65/EU</b>	<b>RoHS-Directive 2011/65/EU</b>	<b>Directive RoHS 2011/65/UE</b>
und mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt	and is in conformity with the following standards or other normative documents	et est conforme aux normes ou documents normatifs ci-dessous
<b>EN 60079-0:2012 +A11:2013</b> <b>EN 60079-1:2007</b> <b>EN 60079-31:2014</b> <b>EN 60947-5-2: 2007 +A1: 2012</b> <b>EN60825-1: 2007</b>	<b>EN 60529:1991+ A1:2000 + A2:2013</b> <b>EN 62208:2011</b> <b>EN 60445:2010</b>	
<b>Kennzeichnung</b>	<b>Marking</b>	<b>Marquage</b>
	<b>II 2G Ex db IIA T3 Gb</b> <b>II 2D Ex tb IIIC T80°C Db</b>	
<b>Verfahren der EU-Baumusterprüfung / Benannte Stelle</b>	<b>Procedure of EU-Type Examination / Notified Body</b>	<b>Procédure d'examen UE de type / Organisme Notifié</b>
<b>EPS 14 ATEX 1 696</b> <b>2004, Bureau Veritas CPS Germany GmbH, Businesspark A96, 86842 Türkheim</b>		
<b>CE 0044</b>		
Bad Mergentheim, den 13.04.2017		
 i.V. Klaus Marth Product Manager Control and Switchgear	 ppa. Paul Wielsch Position BU Leiter	